

Datenblatt Luft Wasser Wärmepumpe LWasp 2-30





Kompakt Split Wärmepumpe für Aussenaufstellung mit max. 56°C Vorlauftemperatur

Typ und Verkaufsbezeichnung:		LWasp 2-30
Artikel Nr.		25406
Bauart		Kompakt Split
Regler		Integriert
Aufstellungsort		Aussen
Schutzart nach EN 60 529		IP 21
Leistungsstufen		2
Einsatzgrenzen:		
Heizwasser max. Vorlauf	°C	+56 ¹
Wärmequelle Luft	°C	-20 bis +35
Leistungsangaben:		nach EN14511
Heizwassertemperatur Spreizung	K	5.0
Wärmeleistung / Leistungszahl COP		
Betriebspunkt	A-10 / W35	24.9 / 2.91
Betriebspunkt	A-7 / W35	28.7 / 3.25
Betriebspunkt	A+2 / W35	36.5 / 3.92
Betriebspunkt	A+7 / W50	41.2 / 3.38
Durchflussmengen, Luftdurchsatz:		
Heizwasserdurchsatz (A-7/W35 Δ5K)	m ³ /h	4.936
Druckverlust Kondensator	kPa	7.1
Luftdurchsatz (A-7/W35)	m ³ /h	9800
Schallangaben:		
Schalldruckpegel (10m ohne Reflexion)	dB(A)	30
Schallleistungspegel	dB(LwA)	54
Abmessungen, Anschl., Gewicht:		
Steuerkasten innen	B x H x T in mm	600 x 800 x 260
Geräteabmessung Ausseneinheit	B x H x T in mm	3875 x 1745 x 1050
Gewicht Steuerschrank	Kg	55
Gewicht Aussengerät	Kg	723
Anschlüsse Heizung	Zoll	1 1/2"
Anzahl Ventilatoren		1
Kältemittel Typ / Füllmenge	R / Kg	R407C / 26.0
Abtauart		Kreislaufumkehr
Elektrische Daten:		
Nennspannung / Absicherung Netz		3~/N/PE 400V(50Hz) / 3 x C40 A allpolig
Leistungsaufnahme A2 / W35	kW	9.30
Stromaufnahme A2 / W35	A	22.5
Maximaler Betriebsstrom	A	34.0
Anlaufstrom mit Sanftanlasser	A	54.5
Blockierter Rotorstrom (LRA)	A	99.0

*Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten, Stand 2017

¹ maximaler Vorlauf nur bei Quelle -2°C bis +35°C erreichbar.

Kennlinien Luft Wasser Wärmepumpe LW(a)sp 2-30



Angaben basieren auf den Grundlagen gemäss dem tech. Datenblatt. Allgemeine Datentoleranz ~5% (Stand 3/2020 / 09.07.19 ME)

Heim AG Heizsysteme
 Wittenwilerstrasse 31
 CH-8355 Aadorf


Tel. +41 (0)52 369 70 90
 Fax +41 (0)52 369 70 91

info@heim-ag.ch
 www.heim-ag.ch

Massblatt LWasp 2-30, 2-30HT

Aussenaufstellung

Frontansicht / Grundriss - 1:50





Fundamentplan

LWasp 2-30, 2-30HT

Aussenaufstellung

Frontansicht / Grundriss - 1:50



Luftkurzschlüsse sind unbedingt zu vermeiden.

*grösser als mittlere Schneehöhe

Falls kein Sickerbeet möglich muss das Abtauwasser frostsicher abgeführt werden.